

Notificación de Clasificación

EMPRESA	PUERTAS CABMA, S.L.
DIRECCIÓN	C/ Yeseras, 4 47420 – Iscar (VALLADOLID)
Nº INFORME ASOCIADO	056182-004

Identificación

Puerta referencia:

“PREMIUM 4C”

Ensayos

- Resistencia bajo carga estática (UNE-EN 1627/28:2011) **CORRECTO**
- Resistencia a intentos manuales de efracción (UNE-EN 1627/30:2011) **CORRECTO**

Clasificación (UNE-EN 1627:2011)

CLASE 4

Fecha de ensayo	27.05.2016 –06.09.2016
Fecha de emisión	21.11.2016

Este documento es el resumen de los datos incluidos en el Informe de ensayo nº 056182-004. La información completa de la puerta, los ensayos y resultados, queda recogida en el informe mencionado.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.


 Firmado digitalmente por:
FELIX ASTORKIA SALEGI
 Fecha y hora: 21.11.2016
 12:19:04
 Fdo: Felix
 Resp. Técnico de Acreditación