

Notificación de Ensayos

EMPRESA	PUERTAS CABMA, S.L.
DIRECCIÓN	C/ Yeseras, 4 47420 ISCAR (VALLADOLID)
Nº INFORME ASOCIADO	085466-001

Identificación

Puerta de seguridad de referencia:

“PREMIUM 3C”

Ensayos

- | | |
|--|----------|
| ▪ Resistencia bajo carga estática
(UNE-EN 1627/UNE-EN 1628:2011+A1:2017) | CORRECTO |
| ▪ Resistencia bajo carga dinámica
(UNE-EN 1627/ UNE-EN 1629:2011+A1:2017) | CORRECTO |
| ▪ Resistencia a intentos manuales de efracción
(UNE-EN 1627/UNE-EN 1630:2011+A1:2017) | CORRECTO |

Clasificación (UNE-EN 1627:2011)

CLASE 3

Fecha de ensayo	12.02.2020
Fecha de emisión	29.06.2020

Este documento es el resumen de los datos incluidos en el informe de ensayo nº 085466-001. La información completa de la puerta, los ensayos y resultados, queda recogida en el informe mencionado.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.