

# Notificación de Ensayos

<b>EMPRESA</b>	PUERTAS CABMA, S.L.
<b>DIRECCIÓN</b>	C/ Yeseras, 4 47420 ISCAR (VALLADOLID)
<b>Nº INFORME ASOCIADO</b>	085466-002 / 085466-005

## Identificación

Puerta de seguridad de referencia:

**“PREMIUM 5C”**

## Ensayos

- Resistencia bajo carga estática  
(UNE-EN 1627/UNE-EN 1628:2011+A1:2017) **CORRECTO**
- Resistencia a intentos manuales de efracción  
(UNE-EN 1627/UNE-EN 1630:2011+A1:2017) **CORRECTO**
- 

**Clasificación (UNE-EN 1627:2011)**

**CLASE 5**

<b>Fecha de ensayo</b>	12.02.2020-24.02.2020
<b>Fecha de emisión</b>	29.06.2020

Este documento es el resumen de los datos incluidos en los Informes de ensayo nº 085466-002 y 085466-005. La información completa de la puerta, los ensayos y resultados, queda recogida en el informe mencionado.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.